



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5/2010/reg. č: **B-30-00736-10-rev. 1**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků

Opravné a navrtávací objímky AGA

typové označení: OBA, OBD
varianty: viz 2. strana

objednatel: PROFI SPOJKY s.r.o.
Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika

identifikační číslo: 24682462

výrobce: AGAflex Sp. Z o.o.
ul. Annopol 14a, 03-236 Warszawa, Polsko

přezkoumala podklady předložené objednatelem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila způsob kontroly výrobků objednatelem a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba následující normativní dokumenty:

ČSN 13 3060-1:1989, ČSN 13 3060-2:1979, ČSN 13 3005-1:1994 a vyhlášku MZ č. 409/2005 Sb.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků objednatelem odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedenými určenými normami a technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-11786 ze dne 2012-09-27, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenými normami a technickými předpisy, na které byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků objednatelem výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u objednatele, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určeným normám a technickým předpisům podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno 2012-09-27




Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele

B-30-00736-10-rev. 1, strana 1 (2)

Specifikace typů a variant:

Objímky jsou určeny pro opravy a navrtávání ocelových a HDPE trubek v rozvodech vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu podle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

Max. provozní tlak: 16 bar (PN 16)

Rozsah provozní teploty: voda určená pro lidskou spotřebu- do 25 °C
topná voda - do 110 °C

Materiály: těleso litina GJMB-350-10
pryž EPDM 75
šrouby ocel (pevnostní třída 8.8)

Typ	Název	Rozměr
OBA	Opravná objímka	$\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 2", 2 $\frac{1}{2}$ ", 3", 4"
OBD	Objímka s odbočkou	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ", 1" x $\frac{1}{2}$ ", 1" x $\frac{3}{4}$ ", 1 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", 1 $\frac{1}{4}$ " x 1", 1 $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ " x 1", 2" x 1", 2" x 1 $\frac{1}{2}$ ", 2 $\frac{1}{2}$ " x 1", 3" x 1", 3" x 2", 4" x 1 $\frac{1}{2}$ ", 4" x 2"

Připojovací závitů odpovídají ČSN EN ISO 228-1:2003.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v technické dokumentaci výrobce a objednatele.

